



ឧទាហរណ៍ករណីគ្រោះថ្នាក់ដែលបានពន្យល់

បានធ្លាក់នៅខណៈពេលរឹងបន្តឹងពន្ធព្យសោនៅលើផ្ទាំងដែក

철골작업시 떨어짐 방지조치를 철저히 하세요!

ត្រូវប្រាកដថា ត្រូវអនុវត្តវិធានការហ្មត់ចត់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ពីការធ្លាក់នៅអំឡុងពេលការងារគ្រោងដែក

កម្មករម្នាក់បានធ្លាក់ស្លាប់នៅអំឡុងពេលការងារគ្រោងដែក។ សុវត្ថិភាពជាចំណុចទីមួយនិងសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់។

យើងមានការងារគ្រោងដែកជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនេះ។ សូមបញ្ចប់កិច្ចការនេះបានឆាប់រហ័ស!

តោះ ធ្វើកិច្ចការ។

ពួកគេកំពុងធ្វើការងារគ្រោងដែកដោយគ្មានដំឡើងសំណញ់សុវត្ថិភាព និងឧបករណ៍សម្រាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពឡើយ។

ពន្ធព្យសោគឺដង្ហាងណាស់នៅថ្ងៃនេះ។ វាមិនអាចរឹតបន្តឹងត្រឹមត្រូវទេ...

ប្រហែលជាអ្នកបញ្ចប់ពេកហើយ។ សូមដំណើរការឃើញ។

វាពិបាកណាស់នៅទីកន្លែងគ្រឹមគុរដោយគ្មានរន្ធនាឡើងឈរធ្វើការ។ ចុះអ្នកវិញ លោកប៉ាក Mr. Park?

វាដូចគ្នាទេ នៅទីនេះ។

ឥឡូវនេះ ផ្នែកនេះបានធ្វើហើយ។ ខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ទីទៅផ្នែកបន្ទាប់ទៀត។

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន។

ដំណើរការបន្ត

អ័រ~

នៅពេលដំឡើងគ្រោងដែក (ការរឹតបន្តឹងពន្ធព្យសោ) នៅលើដំបូលនិងផ្ទាំងដែក ឬនៅពេលធ្វើចលនាភាគផ្ទាំងដែកដើម្បីធ្វើការងារនោះ ត្រូវដំឡើងសំណញ់សុវត្ថិភាពនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្ទាំងដែកធ្វើការ ហើយបន្ទាប់ពីដំឡើងឧបករណ៍សម្រាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពរួចហើយនោះ ត្រូវប្រាកដថាត្រូវខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពដើម្បីអនុវត្តការងារ។

📖 លក្ខន្តិកៈនិងបទដ្ឋានយោង

- បទបញ្ជាស្តីពីបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារ
 - មាត្រា 32 (បទបញ្ជាស្តីពីឧបករណ៍ការពារ ជាដើម), មាត្រា 42 (ការការពារពីការធ្លាក់), មាត្រា 44 (ឧបករណ៍ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាព ជាដើម), និងមាត្រា 65 (ទម្រង់ពងដែក)

재해사례

(철골 구조물)

철골 보 상부에서 볼트 조임작업 중 떨어짐

물류 신축 공사 현장에서 철골공인 작업자가 철골 구조물의 지붕에 볼트 조임작업을 진행하던 중 실족하여 약 20m 아래 콘크리트 바닥으로 떨어짐



! 재해발생 원인

- 떨어짐 방지망 및 볼트 조임용 작업발판(달대비계) 미설치
- 안전대 부착설비 미설치 및 안전대 미착용

+ 안전작업 방법

TIP

1 철골공사시 떨어짐 방지조치 철저


- 철골 지붕·보에 철골 조립작업(볼트조임 등) 또는 작업을 위해 이동하는 경우에는 작업면 하부에 떨어짐 방지망을 설치


• 안전대 부착설비 설치 및 안전대 체결 철저

- 떨어질 위험이 있는 장소에서 철골조립 작업시 안전대 부착설비(수평 및 수직로프)를 설치한 후 안전대를 걸고 작업을 진행

2 달대비계(볼트조임 작업발판) 설치

- 철골 작업장에서 볼트 조임 작업시 달대비계 등 안전한 작업발판을 설치하여 작업





철골 보 상부에서 볼트 조임작업 중 떨어짐

철골작업시 떨어짐 방지조치를 철저히 하세요!

이번 사고는 철골조립 작업 중에 1명이 떨어져 사망한 재해입니다. 안전조치가 무엇보다 중요합니다.



철골 지붕, 보에 철골조립작업 또는 작업을 위해 이동하는 경우에는 하부에 추락방지망을 설치하여야 하며, 안전대 부착설비를 설치한 후 반드시 안전대를 걸고 작업을 진행해야 합니다.

참고법령 및 기준

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등), 제42조(추락의 방지), 제44조(안전대의 부착설비 등), 제65조(달대비계)