



발전소 내부 작업용 발판 설치 중 추락



화력발전소 건설공사 현장에서 재해자(비계공)가 발전소 내부에서 공사용 작업발판을 설치하던 중 바닥(28m)으로 추락, 사망



발생 원인

- 고소작업 시 추락방지 조치 미 실시
 - 추락위험이 큰 고소에서 작업발판 설치작업을 수행하면서 안전대 걸이시설 미설치

안전작업

TIP

1 고소작업 시 추락방지 조치 철저

- 추락위험이 큰 고소작업 현장에는 안전대 부착설비를 사전에 설치하고 안전대를 걸고 작업 실시
- 안전대 부착설비가 미설치된 경우에는 안전블럭이나 추락방지대를 설치하고 작업 실시



안전대 부착설비



준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조 (안전대의 부착설비 등)





발전소 내부 작업용 발판 설치 중 추락

고소작업 시에는 추락방지조치를 철저히 하고 작업하세요!

