




사다리 위에서 조명교체작업 중 추락



아파트 11층 복도에서 관리사무소 전기과장인 피해자가 A형 사다리를 이용하여 복도 센서등 안정기 교체 작업을 하던 중 사다리 위에서 몸의 균형을 잃고 약 28m 아래 화단으로 추락하여 사망



안전작업

TIP

1

안전한 작업발판 설치

- 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때는 전용작업대 또는 작업발판을 설치하여 안전하게 작업을 수행
- 부득이하게 이동식 사다리를 사용 시에는 공동작업을 수행

2

작업장의 유해·위험요인을 고려한 안전한 작업방법 실시

- 작업 시작 전에 작업장 주변환경 및 작업 중 돌발 상황 등을 고려하여 안전한 작업방법을 결정한 후 작업을 수행



사다리 공동작업 실시



준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 (보호구의 지급 등)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지)
- KOSHA CODE C-35-2008 (사다리 안전작업 지침)





사다리 위에서 조명교체작업 중 추락

조명교체작업 시에는 안전한 작업발판을 사용하세요!

