



건물 외벽 청소작업 중 추락




청소용역업체 소속 근로자가 달비계를 사용하여 건물외벽 청소작업을 수행하던 중 건물 외벽(높이 9.2m 지점)에서 바닥으로 떨어져 사망



안전작업

TIP

- 1 구명줄 설치 및 안전대 착용**
 - 건물 외벽 청소 등의 고소작업을 할 때에는 달비계에 구명줄(수직)을 설치하고, 안전대(추락방지대)를 착용하여 추락재해를 예방
- 2 무리한 작업 금지**
 - 달비계 작업범위를 벗어나지 않는 안전작업 범위에서 청소 실시
- 3 개인보호구 착용**
 - 고소작업 수행 근로자에게는 안전모를 지급하고 반드시 착용토록 조치



구명줄 및 안전대 착용



준수해야 할 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 (보호구의 지급)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조 (안전대의 부착설비)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조 (달비계의 구조)





건물 외벽 청소작업 중 추락

외벽 청소작업 시 구명줄을 설치하고 안전대를 착용하세요!

