


달비계 작업 3대 핵심 안전수칙

묶고!

결속은 2개소 이상 단단히!

- ✓ 로프 점검
 로프의 마모나 손상 여부 확인
- ✓ 이중 결속
 로프는 2개소 이상의 견고한 고정점
 (안전난간대 금지)에 단단히 결속



내리고!

로프 길이는 바닥 끝까지!

- ✓ 지면 확인
 로프는 작업 장소의 바닥까지 충분히
 닿도록 내리고 여유 길이 확인
- ✓ 로프 보호
 날카로운 모서리나 접촉 부위에는
 보호 덮개를 설치하여 로프 파단 방지



걸고!

별도 구멍줄에 안전대 체결!

- ✓ 구멍줄 설치
 작업용 로프와 분리된 별도의 수직구멍줄 설치
- ✓ 안전대 체결
 안전대를 착용하고, 탑승 전
 추락방지대를 구멍줄에 반드시 체결



🔗 구멍줄은 작업자의 생명을 지키는 마지막 안전장치입니다.

달비계 안전 점검표

점검부서	점검자	점검일자
------	-----	------

구분	연번	점검내용	점검결과	조치사항
----	----	------	------	------

준비작업	1	로프의 마모나 손상 여부를 점검하였는가?	<input type="checkbox"/>	
	2	올바른 로프 매듭 요령을 숙지 및 적용하였는가?	<input type="checkbox"/>	
	3	로프 고정점에 대한 사전 안전성 점검을 실시하였는가?	<input type="checkbox"/>	
	4	2개소 이상의 견고한 고정점에 로프를 단단히 결속하였는가?	<input type="checkbox"/>	
	5	로프는 작업 장소 바닥까지 충분히 닿도록 내리고 여유 길이를 확보하였는가?	<input type="checkbox"/>	
	6	로프 접촉부위에 보호 덮개를 설치하였는가?	<input type="checkbox"/>	
	7	작업용 로프와 분리된 별도의 수직 구명줄을 설치하고 서로 다른 고정점에 설치하였는가?	<input type="checkbox"/>	
	8	작업 전 안전교육을 실시하였는가?	<input type="checkbox"/>	
	9	작업자 개인별 건강상태를 확인하였는가?	<input type="checkbox"/>	
	10	안전모·안전대(추락방지대)를 지급하였는가?	<input type="checkbox"/>	
	11	비, 바람 등 기상 상태*는 적정한가? * 작업 중지 : (풍속) 초당 5m 이상 / (강우량) 시간당 1mm 이상 / (강설량) 시간당 1cm 이상	<input type="checkbox"/>	

탑승 및 작업	12	탑승 전 안전대(추락방지대)를 구명줄에 체결하였는가?	<input type="checkbox"/>	
	13	작업대에서 이탈하여 떨어질 우려가 있는 무리한 스윙 작업을 금지하고 있는가?	<input type="checkbox"/>	
	14	작업 구역(상·하부) 내 출입금지 구역을 설정하고 통제하였는가?	<input type="checkbox"/>	